

Наручилац: Установе културе Вук Стефановић Караџић 77а
Београд
Булевар краља Александра 77а
Број: 242/4
Дана: 19.06.2018.год.

Одговори на питања у вези конкурсне документације ЈНМВ-Д-04/18 - уређај за климатизацију за потребе Установе културе „Вук Стефановић Караџић“.

Дана 19.06.2018. године, достављен је захтев следеће садржине:

- 1. Питање:** Да ли је могуће понудити расхладни агрегат који има 1 расхладни круг?
Одговор: Расхладни агрегат не може имати један расхладни круг, зато што је неопходно да хлади две различите сале, малу салу која има 180 места и велику салу која има 400 места.
- 2. Питање:** Да ли је могуће понудити расхладни агрегат који има звучни притисак 68 дБА на растојању од 1 м од агрегата?
Одговор: Могуће је да агрегат има звучни притисак од 68дБА на растојању од 1м, зато што је постављен ван зграде и претпоставка је да тај ниво буке неће ометати одржавање програма у салама.
- 3. Питање:** Да ли је могуће понудити расхладни агрегат који има уграђен резерваор од 190 литара?
Одговор: Постојећи расхладни агрегат који имамо (који је у квару),има капацитет резервоара од 500л.
- 4. Питање:** Да ли је могућ обилазак локације?
Одговор: Наравно да је могућ обилазак локације,тако ћете стећи најбољи увид. Можете се најавити дан раније да ради договора о термину.

Наручилац сматра да постављена питања не захтевају дуже време припреме конкурсне документације те остаје при року за достављање понуда у конкурсној документацији

Комисија за јавну набавку